

水質検査記録 地下水 2024

規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ

単位：mg/L (PH,ダイオキシンを除く)

採取月日	4月03日	5月08日	6月05日										
結果の得られた日	4月15日	5月22日	6月28日										
分析項目	基準値												
塩化物イオンABC上流		26	20	5.5									
塩化物イオンA下流		1.1 × 10 ²	52	2.7 × 10 ²									
塩化物イオンBC下流		27	8.1	10									

規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ) 年一回以上測定項目

分析項目	基準値	ABC上流	A下流	BC下流	
アルキル水銀	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	
総水銀	0.0005	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
カドミウム	0.003	0.0004	0.0003	定量下限値未満	
鉛	0.01	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
六価クロム	0.05	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
砒素	0.01	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
全シアン	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	
PCB	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	
トリクロロエチレン	0.01	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
テトラクロロエチレン	0.01	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
ジクロロメタン	0.02	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
四塩化炭素	0.002	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,2-ジクロロエタン	0.004	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,1,1-トリクロロエタン	1	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,3-ジクロロプロペン	0.002	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
チウラム	0.006	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
シマジン	0.003	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
チオベンカルブ	0.02	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
ベンゼン	0.01	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
セレン	0.01	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
1,4-ジオキサン	0.05	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
クロロエチレン	0.002	定量下限値未満	定量下限値未満	定量下限値未満	
ダイオキシン類	1pg-TEQ/L	0.59	0.088	0.088	結果の得られた日 6月27日

